

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.14773/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД", АО "ЭКЗ", место нахождения 601785, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОЛЬЧУГИНСКИЙ Р-Н, Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. К.МАРКСА, Д.3, ОГРН 1023300711774, ИНН 3306007697, телефон +7 4924595333 доб. 15300, электронная почта ekz@elcable.ru

В ЛИЦЕ: начальник управления сертификации и ИСМК, Зверева Ирина Александровна

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью,

марок: ПвП, АпвП, ПвПг, АпвПг, ПвПгж, АпвПгж, ПвП2г, АпвП2г, ПвП2гж, АпвП2гж, ПвПу, АпвПу, ПвПуг, АпвПуг, ПвПугж, АпвПугж, ПвПу2г, АпвПу2г, ПвПу2гж, АпвПу2гж, ПвБП, АпвБП, ПвБПг, АпвБПг, ПвБПгж, АпвБПгж, ПвБП2г, АпвБП2г, ПвБП2гж, АпвБП2гж, ПвВ, АпвВ, ПвБВ, АпвБВ, ПвВнг(А)-LS, АпвВнг(А)-LS, ПвБВнг(А)-LS, АпвБВнг(А)-LS, число жил 1 и 3, сечение от 35 до 1000 мм²,

Адрес места осуществления деятельности: 601785, РОССИЯ, обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г Кольчугино, ул. К. Маркса, дом 3, ОГРН 1023300711774, ИНН 3306007697,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20, 35 кВ. Технические условия», ТУ 16.К.71-335-2004
Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 34834-2022 «Кабели силовые с экструдируемой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия»;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЭД

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 26Д-2025 выдан 12.05.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго" RA.RU.21KB29; 25Д-2025 выдан 12.05.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго" RA.RU.21KB29; 24Д-2025 выдан 12.05.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр "Оптикэнерго" RA.RU.21KB29;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 16.05.2025 по 15.05.2030



И.П.

Заявитель

(при наличии)

подпись

Зверева Ирина Александровна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.