

«СТРАТЕГ»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРАТЕГ»
(ИЛ ООО «СТРАТЕГ»)
ОГРН 1225800004594
Россия, г. Кузнецк, ул. Правды 86
Телефон: +7 (937) 416-99-97
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ02

выдан 17 июня 2022 года № 1
действителен до 16 июня 2025 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ИЛ ООО «СТРАТЕГ»



М.Б. Андреев

"23" августа 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ02-20965

Объект:

**Монтажная коробка Suprlan
LK**

2023 г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО «СТРАТЕГ»
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Протокол № ИЛ02-20965 от 23 августа 2023 года

Испытательной лабораторией ООО «СТРАТЕГ» проведены испытания: Монтажная коробка Suprlan LK.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СУПР»

Место нахождения: Россия, Москва, 3-я Хорошёвская ул., дом 11, этаж 10, пом. 1016

Испытания проведены в соответствии с требованиями ТУ 27.33.13-003-26356154-2023

Испытания проводились в испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «СТРАТЕГ» Россия, г. Кузнецк, ул. Правды 86

Средства измерений и испытательное оборудование согласно паспортам ИЛ ООО «СТРАТЕГ». Все испытательное оборудование имеет действующие аттестаты, а средства измерений - действующие свидетельства о поверке

1. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды	20°C
Относительная влажность воздуха	58%
Атмосферное давление	750 мм рт. ст.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

3.1 Объект: Монтажная коробка Suprlan LK.

3.2 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СУПР»

Место нахождения: Россия, Москва, 3-я Хорошёвская ул., дом 11, этаж 10, пом. 1016

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование характеристики	Значение	Метод анализа	Результат анализа
Габаритные размеры крышки, мм: - ширина - глубина - высота - ширина кабельного ввода	115 115 40 27	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Габаритные размеры основания, мм: - ширина - глубина - высота - ширина кабельного ввода	115 115 30 15	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Габаритные размеры монтажной коробки в сборе, мм: - ширина - глубина - высота	115 155 50	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Масса, г: - крышки - основания - монтажной коробки в сборе	65 60 125	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Габаритные размеры крепления для столба, мм: - ширина - глубина - высота - ширина кабельного ввода	110 110 33	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Масса крепления для столба, г	50	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Габаритные размеры адаптера для гофротрубы, мм: - ширина - глубина - высота - диаметр ввода для гофротрубы диаметром 18 мм	121 140 15 20	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Масса адаптера для гофротрубы, г	52	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Диапазон рабочих температур, °С	От минус 60 до плюс 80	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Степень защиты оболочки: - базовая комплектация - комплектация повышенной герметичности	IP55 IP66	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Допустимая нагрузка, Н	1100	ТУ 27.33.13-003-26356154-2023	Соответствует
Ударопрочность	10	ГОСТ 62262	Соответствует

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Испытательной лабораторией ООО «СТРАТЕГ» проведены испытания:
Монтажная коробка Suprlan LK, в соответствии с требованиями ТУ
27.33.13-003-26356154-2023**

Исполнители: _____



И.П. Тушин