119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)FRLSLTx. ВВГ-Пнг(А)FRLSLTx

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымогазовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-24117095-2017 и ГОСТ 31996-2012.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные - не менее 10 наружных диаметров, многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)FRLSLTx

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымогазовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-24117095-2017 и ГОСТ 31996-2012.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные - не менее 10 наружных диаметров, многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)FRLSLTx

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымогазовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-24117095-2017 и ГОСТ 31996-2012.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные - не менее 10 наружных диаметров, многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)FRLSLTx

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымогазовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-24117095-2017 и ГОСТ 31996-2012.

Преимущественная область применения.

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98 %.
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С. Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные - не менее 10 наружных диаметров, многожильные - не менее 7,5 наружных диаметров. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.